



Gdynia, 21.08.2018 r.

Dotyczy: postępowania nr 58/ZP/18 na wymianę stolarki okiennej w budynku nr 7 I ETAP na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, tel./faks 58 261262537, otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następującego wyjaśnienia:

Pytania

1. Parametr U – 0,9 W/m²K dla okna. Okna dwuszybowe nie spełniają tego warunku. Proszę o jednoznaczną odpowiedź.
2. Ilości okien do wymiany z zestawienia / na czerwono / i z przedmiaru są różne, więc pytam raz jeszcze ile okien do wymiany?

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie okien dwuszybowych zgodnie z normami określonymi w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określające wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii obowiązujące od 1.01.2018r.
2. Ilość okien jest taka sama w przedmiarze, w tabeli elementów scalonych oraz na rysunkach: A1, A2 i A4.

Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Akademii Marynarki Wojennej

.....
podpis przedstawiciela zamawiającego